Projekt Elektroversorgung, L = ca. 245 m
Erweiterung und Neubau Trasse, Trafostation

Projekt Wasserleitung, L = ca. 240 m
PE 160, PN 16 (160/130.8)

Projektierte Schmutzwasserleitung, L = 48.50 m
PP - Rohre ø 200, Betonprofil U / V4

Projektierte Schmutzwasserleitung, L = 68.50 m
PP - Rohre ø 200, Betonprofil U / V4

Projekt Elektroversorgung, L = ca. 138 m
Erweiterung und Neubau Trasse, Trafostation

Projekt Wasserleitung, L = ca. 138 m
PE 160, PN 16 (160/130.8)

Legende Werkleitungskataster

Darstellung	Beschreibung
	Kanalisation Schmutzwasser bestehend
	Kanalisation Mischwasser bestehend
	Meteorwasserleitung bestehend
	Wasserleitung bestehend
	Elektroversorgung bestehend
	Gasversorgung bestehend
	Fernsehversorgung UPC bestehend
	Telefonversorgung Swisscom bestehend
	Fernwärmetrasse bestehend

Legende Flächen

- *Gebäude bestehend*
- *Strassenflächen bestehend*
- *Gehwegflächen bestehend*
- *Mauern bestehend*
- Anpassungen
- Strassenfläche projektiert
- Gehweg projektiert
- Bankett projektiert
- Rabatten / Grünflächen projektiert
- Platzgestaltung

Legende Werkleitungssymbole:

- Kandelaber
- Hydrant
- Schieber
- Einlaufschächte

Projektierte Werkleitungen

Darstellung	Beschreibung
	Kanalisation projektiert
	Meteorwasserleitung projektiert
	Wasserleitung projektiert
	Elektroversorgung projektiert
	Gasversorgung projektiert
	Fernsehversorgung UPC projektiert
	Telefonversorgung Swisscom projektiert
	Fernwärmetrasse projektiert

Gewässerschutzbereich Au

Dichtigkeitsprüfungen mit Luft

Durchführung der Prüfung gemäss SIA 190 / EN 1610

Die Prüfzeiten ergeben sich unter Berücksichtigung des Prüfverfahrens (LA bis LD) und der Rohrdurchmesser aus der Tabelle 3 der DIN EN 1610.

Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der in Tabelle 3 aufgeführte Wert.

Hinweise:

- Die Angaben der bestehenden Werkleitungen können von der tatsächlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
- Die genaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermitteln.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Pläne der Werkleitungseigentümer einzufordern.
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeräten gearbeitet werden. Folgeschäden sind vom Verursacher zu tragen.

Gemeinde Niederlenz

Bauherr: Einwohnergemeinde Niederlenz

Bauobjekt: **Erschliessung Unterer Steinler**
Abschnitt Alte Wildeggerstrasse bis Weidweg

Objekte: **Strassensanierung und Werkleitungen**
- Strassensanierung
- Strassenbeleuchtung
- Schmutzwasserleitung
- Wasserversorgung
- Elektroversorgung

Planbezeichnung:

Situation 1:200
Werkleitungen

Vorstufe	Vorprojekt	**Bauprojekt**	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

Bodmer Bauingenieure

Bodmer Bauingenieure AG
Industriestrasse 25 5033 Buchs AG
062 838 23 80 info@bodmering.ch

Plan-Nr. 2539 / 02		Format: 90/147
	Name	Datum
Projekt / Statik	sl	Juli 2025
Gezeichnet	bt	13. August 2026
Geprüft	sl	13. August 2026
Freigegeben	sl	13. August 2026
Änderungen A	-	-
B	-	-